

Dla UG. Wilczyce



Sandomierz 03 czerwca 2020 rok

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Sandomierzu
ul. Mickiewicza, 27-600 Sandomierz

Znak sprawy PZ.5580.33.2019

Egz. nr.../2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 400), tj. z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu: 03 czerwca 2020 r.
przez:

- 1) mł. bryg. Tomasz Chmielewski - starszy specjalista KP PSP w Sandomierzu, nr legitymacji służbowej 19/20119

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.33.2019 z dnia 20 maja 2020 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynek administracyjny Urzędu Gminy Wilczyce 27-612 Wilczyce 174

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
GMINA WILCZYCE 27-612 Wilczyce 174	Robert PALUCH – Wójt Gminy Wilczyce

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Robert PALUCH – Wójt Gminy Wilczyce	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków zawartych w Decyzji 15/PZ/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku znak sprawy PZ.5580.33.2019.

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881 z późn. zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

str. 1

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych
mł. bryg. mgr Tomasz Chmielewski

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

KONTROLA PODSTAWOWA

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Budynek administracyjny Urzędu Gminy Wilczyce 27-612 Wilczyce 174

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Wójt Gminy Wilczyce – mgr Robert PALUCH

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Opis zawiera protokół z dnia 24 października 2019 roku.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Opis zawiera protokół z dnia 24 października 2019 roku.

4. Ilość wyjść głównych: 1 WYJŚCIE. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie **24 października 2019 ROKU**

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Obowiązek nr 1:

Dokonać udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego „GAZEX” dopływ gazu do pomieszczenia kotłowni CO w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Wilczycach zlokalizowanym pod nr 174 w Wilczycach.

Przedstawiono protokół z czynności konserwacyjnych urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego „GAZEX”. Kopie protokołu dołączono do protokołu z kontroli.

Obowiązek nr 2:

W obiekcie Urzędu Gminy w Wilczycach oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami lokalizację głównego kurka gazu.

Oznakowano główny kurek gazu zgodnie z PN

Obowiązek nr 3:

W obiekcie Urzędu Gminy w Wilczycach oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Oznakowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z PN

Obowiązek nr 4:

Dokonać zapoznania pracowników Urzędu Gminy w Wilczycach z przepisami przeciwpożarowymi przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Przedstawiono zaświadczenie potwierdzające zapoznanie pracowników UG Wilczyce z przepisami przeciwpożarowymi przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Zapoznania dokonał inż. bezp. poż. Adrian Piątkowski, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BHP, PPOŻ, Kursy Językowe "Ewad" Ewelina Piątkowska

STARSZY INSPEKTOR
ds. kontrolno-rozpoznawczych
mł. bryg. mgr Tomasz Chmielewski

5. Czynności zabronione:

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi:

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru :

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe :

Opis zawiera protokół z dnia 24 października 2019 roku.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Bez uwag

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Opis zawiera protokół z dnia 24 października 2019 roku.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Bez uwag.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:	

Inne ustalenia:

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

WÓJT
mgr Robert Paluch

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

URZĄD GMINY WILCZYCE
27-612 Wilczyce
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie
tel. 41 43 844 71 72 35

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych
mgr Brygida Tomasz Chmielewski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska stanowiska służbowego kontrolującego)